

**ВИСНОВОК**  
**Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 м. Славуті**  
**Хмельницької області**  
*Будівля і прилегла територія об'єкта*

*Будівля і прилегла територія об'єкта є (підкреслити):*

ДОСТУПНИМИ, ЧАСТКОВО ДОСТУПНИМИ, НЕДОСТУПНИМИ

**ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:**

Прилегла територія (прилеглий квартал довкола об'єкта): ЧАСТКОВО ДОСТУПНИМИ

---

Зона паркування транспорту ДОСТУПНА

---

Входи до будівлі школи: ЧАСТКОВО ДОСТУПНИМИ

---

Доступність до приміщень всередині будівлі школи: ЧАСТКОВО ДОСТУПНИМИ

---

Туалети і душові кабінки: НЕДОСТУПНІ

---

Візуальна інформація (піктограми): ВІДСУТНЯ

---

**ТАБЛИЦЯ ОБСТЕЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДОСТУПНОСТІ ШКІЛ**

**1. БЕЗПРОБЛЕМНЕ ПЕРЕСУВАННЯ ПРИЛЕГЛОЮ ТЕРИТОРІЄЮ**

<b>Показники</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Примітка</b>
1.1 Мінімальна ширина тротуарів на прилеглий до шкільної будівлі території (1500 мм)	+		
1.2 Поверхня тротуару рівна та неслизька	+		
1.3 Відсутність сходів/бордюрів на тротуарах	+		
1.4 У тротуарі немає вибоїн, щілин, швів розміром більш ніж 13 мм		-	
1.5 Максимальна висота бордюрів (150 мм)	+		
1.6 Наявність пандуса для виїзду з автостоянки на пішохідну доріжку		-	

**Зауваження та доповнення:**

---

---

---

---

## 2. ЗОНА ПАРКУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Показники	Так	Ні	Примітка
2.1 Наявність стоянки недалеко від головного входу закладу		-	
2.2. Виділені місця стоянки шириною 3,5 м		-	
2.3 Ширина місця стоянки достатня для проїзду візка		-	
2.4 Виїзд зі стоянки на пішохідну доріжку обладнаний похилою площиною (пандусом)		-	
2.5 Наявні знаки-піктограми «Стоянка для інвалідів»		-	

### Зауваження та доповнення:

Не передбачено зону паркування

---

---

---

---

## 3. ВХОДИ/ВИХОДИ, ДВЕРІ

Показники	Так	Ні	Примітка
3.1 Споруда має чітко видний, доступний головний вхід з вулиці	+		
3.2 Передбачений альтернативний доступ через службовий або додатковий вхід /При недоступності з головного входу наявність інформації (піктограми) про альтернативний вхід	+		
3.3 Майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для дітей з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	+		
3.4 Зручне розташування дверей:	+		
3.5 Ширина проходу входних дверей (в просвіті) > 850 мм	+		
3.6 Вхід прямий і рівний		-	
3.7 Габарити тамбура дозволяють маневрувати інвалідним візком	+		
3.8 Решітка/щітка для витирання ніг не створює бар'єру	+		
3.9 При необхідності облаштування порога, його висота не повинна перевищувати (2,5 см) / краї порога заокруглені			
3.10 Ручки дверей мають форму, поверхню та розташування, зручні для охоплення рукою	+		
3.11 Максимальне зусилля для відкриття чи	+		

закривання дверей не перевищує 2,5 кг			
3.12 Час автоматичного/примусового закриття не менший ніж 5 сек.		-	
3.13 Двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»		-	
3.14 Скляні вхідні двері з автоматичним відкриванням		-	
3.15 При використанні дверей із застакленими полотнами потрібно передбачати на склі яскравого маркування, непрозорі попереджувальні смуги шириною 0,15 м (на висоті 1,6 м від рівня підлоги)		-	
3.16 У полотнах вхідних дверей передбачені оглядові панелі з протиударного скла		-	
3.17 Нижня частина дверних полотен захищена протиударною смугою		-	
3.18 Доступні для неповносправних усі частини будівлі від головного входу / альтернативного входу		-	
3.19 Для дітей з обмеженим зором передбачена система візуальної, тактильної та звукової інформації		-	

### Зауваження та доповнення:

---



---



---



---



---

## 4. СХОДИ І ПАНДУСИ

Показники	Так	Ні	Примітка
4.1 Сходи	+		
4.1.1 Сходи неслизькі, мають спеціальне покриття	+		
4.1.2 Сходи мають тактильне (рельєфне) та візуальне (кольором) попередження на початку і в кінці сходів мінімум за 600 мм від 1-ї сходинки		-	
4.1.3 Конструкція сходинок безпечна	+		
4.1.4 Суцільні, без розривів	+		
4.1.5 Наявність поруччя при сходах	+		
4.1.6 Поруччя повинні бути круглого розрізу діаметром не менше 0.03 м і не більше 0.05 м, чи прямокутного розрізу товщиною не більше 0.04 м	+		
4.1.7 Поруччя вгорі і внизу паралельні до підлоги, продовжуються на 300 мм далі від крайньої сходинки	+		
4.2 Пандуси		-	
4.2.1 Пандус захищений від атмосферних опадів		-	
4.2.2 Висота підйому кожного маршру пандуса не перевищує 0,8 м (Нахил не менше ніж 1:12)		-	
4.2.1 При підйомі до 0,2 м нахил пандуса може бути 1:10		-	

4.2.2 На початку та в кінці кожного підйому пандуса влаштовані горизонтальні площадки шириною не менше ширини маршру пандуса і довжиною не менше 1,5 м		-	
4.2.3 Горизонтальні майданчики на поворотах (Розміри площадки не менше 1,5 x 1,5 м)		-	
4.2.4 Ширина пандуса відповідає основним параметрам проходів		-	
4.2.5 При довжині пандуса > 8м є горизонтальні площадки для відпочинку довжиною 1500мм по ширині пандуса		-	
4.2.6 З обох боків пандуса є стінки, бортики, рейки або інші обмежувачі висотою >50 мм		-	

**Зауваження та доповнення:**

Наявний пандус не відповідає нормам

---



---



---



---



---



---



---



---

**5. КОРИДОРИ**

Показники	Так	Ні	Примітка
5.1 Мінімальна ширина коридору при односторонньому руху людей у візках 1200 мм	+		
5.2 Мінімальна ширина коридору в місцях постійного відвідування людей з інвалідністю 1800 мм	+		
5.3 Безбар'єрність по висоті >2100 мм, не перешкоджає незрячим	+		
5.4 Предмети інтер'єру в коридорі не ускладнюють пересування людей з інвалідністю	+		
5.5 Двері приміщень вздовж коридору відчиняються в бік коридору (у середину приміщення)	+		

**Зауваження та доповнення:**

---



---



---



---

## 6. ЛІФТИ, ПІДЙОМНІ ПРИСТРОЇ

Показники	Так	Ні	Примітка
6.1 Співпадиння рівня підлоги ліфта та поверху $\pm 13$ мм		-	
6.2 Двері відчиняються на ширину не менше ніж 850мм		-	
6.3 Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд		-	
6.3 Двері, відчинившись, лишаються повністю відчиненими не менше ніж 5 секунд		-	
6.4 Кнопки керування ліфтом між 850 мм і 1100 мм над рівнем підлоги		-	
6.5 Кнопка входу на перший поверх виділяється		-	
6.6 Підлога ліфта неслизька		-	
6.7 Поруччя на висоті 815 мм і 46 мм від стіни		-	
6.8 Дзеркало в кабіні ліфта		-	
6.9 Зовнішня кнопка виклику розміщується на рівні 1100 — 1500 мм над підлогою		-	
6.10 Зовнішні кнопки виразні та реагують на рух і зупинку ліфта		-	
6.11 Тактильні позначення на кнопках на кожному поверсі та в ліфті		-	
6.12 Є світлові, графічні та тактильні позначення поверхів		-	

### Зауваження та доповнення:

Ліфтів та підйомних пристроїв не має. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 7. ТУАЛЕТИ І ДУШОВІ КАБІНКИ

Показники	Так	Ні	Примітка
<b>Туалети</b>			
7.1. Розміри кабін вбиралень для відвідувача на кріслі-візку повинні мати ширину не менше за 1,65м, глибину — 1,8м. Двері повинні відкриватися назовні		-	
7.2. Двері мінімальною шириною 850 мм, легко відчиняються		-	
7.3 Наявність додаткової горизонтальної ручки на дверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100 см від підлоги і 20 — 30 см від краю дверей		-	

7.3 Наявність додаткової горизонтальної ручки на дверях з внутрішньої сторони на висоті 80 — 100 см від підлоги і 20 — 30 см від краю дверей		-	
7.4 Замок на дверях можна відімкнути однією рукою		-	
7.5 Сидіння унітазу 45-50 см над рівнем підлоги (на рівні сидіння крісла-візка)		-	
7.6 Сидіння унітазу стійке	+		
7.7 Пристрій зливу води доступний	+		
7.8 Поруччя 30 — 40мм у діаметрі, віддалені від стіни мін на 40 мм		-	
7.9 Поруччя надійно закріплені, можуть витримати вагу 130 кг		-	
7.10 Поруччя довжиною мінімально 900 мм, на висоті 840мм — 920мм		-	
7.11 Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині візка і 1100 мм по довжині		-	
7.11 Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм по ширині візка і 1100 мм по довжині		-	
7.12 Труби гарячої води ізольовані		-	
7.13 У чоловічих туалетах один з пісуарів встановлюється на 500мм ± 10мм над рівнем підлоги, без сходин		-	
7.14 У разі, якщо є дзеркало, його нижній край <1,000мм над рівнем підлоги		-	
7.15 У кабіні туалету, пристосованого для осіб у візках, встановлюється пристрій екстреного виклику на висоті максимально 1,100 мм від підлоги		-	
7.16 Сидіння стійке, підіймається і опускається та витримує вагу мінімально 130 кг, легко чиститься і змивається водою		-	
<b>Душова кабінка</b>			
7.17 Душова кабінка без дверей, обладнана горизонтальними та вертикальними поручнями		-	
7.18 Душова кабінка мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм		-	
7.18 Душова кабінка мінімальною шириною 900 мм і довжиною 1500 мм		-	
7.19 Підлога душу неслизька		-	
7.20 Є можливість користування душем у сидячому положенні, включно з регулюванням температури води, фіксацією розбризкувача, досяжності мильниці		-	
7.21 Душ обладнаний портативним або прикріпленим до стіни/ відкидним сидінням		-	
7.22 Якщо є поріг, його висота становить максимально 13 мм		-	

**Зауваження та доповнення:**

Душових кабінки не має.

---



---



---



---



---



---



---



---

## 8. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Показники	Так	Ні	Примітка
8.1. При наявності ліфта є також вестибюль або коридор		-	
8.2. Поверх ділиться на дві протипожежні зони		-	
8.3. Обладнаний елементами доступності аварійний вихід з нижнього поверху		-	
8.4. Доступні пандуси на нижньому поверсі		-	

### Зауваження та доповнення:

---

---

---

---

---

---

## 9. ПОЗНАЧЕННЯ (ПІКТОГРАМИ)

Показники	Так	Ні	Примітка
10.1 Є вказівники напрямку		--	
10.2 Є позначення входу		-	
10.3 Є позначення про доступність		-	
10.4 Доступний огляд		-	
10.5 Доступні місця харчування		-	
10.6 Доступні туалети		-	
10.7 Доступні місця для паркування		-	
10.8 Доступні в'їзди		-	
10.9 Позначення легко читаються та зрозумілі		-	
10.10 Позначення видимі з рівня сидячи		-	
10.11 Позначення мають контрастну поверхню		-	

### Зауваження та доповнення:

---

---

---

---

---

---

---

---

Директор школи

Павлова 0972586003

А.П.Сукач